


ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи
за январь 2018 года
общее количество стоков за месяц 4,4 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л																
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по Р)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АПав	Нефте прод.	Железо общее	Железо раств.	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	272,0	120,2	184,0	460,0	7,4	39,6	0,9	0,21	4,1	45,9	39,4	0,82	0,38	1,2	0,9	5	-
Биологически очищенные сточные воды	242,0	6,5	8,7	56,0	7,5	14,6	19,2	0,08	1,2	32,1	37,2	0,05	0,029	0,5	0,4	150	6,9
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков																	
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков																	

Начальник уч-а
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.