

**ОТЧЕТ**  
о работе канализационных очистных сооружений г. Сортавала

за январь 2018 года

общее количество стоков за месяц

133,5

тыс. м<sup>3</sup>

Точка отбора проб	Содержание мг/л																
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АПAB	Нефте прод.	Железо общее	Железо раств.	Прозрачность мм	Раствор O <sub>2</sub>
Поступающие сточные воды	256.0	114,5	157.3	377,5	7,1	32.6	1.0	0.08	2.6	54.5	35,1	0,87	0,56	1,4	1,1	9	-
Биологически очищенные сточные воды	247,5	4,9	8,2	48,5	6,8	0,55	27,8	0,09	0,7	53,4	33,3	0,037	0,026	0,4	0,3	156	6,2
Ворссунсалми в 250 м на с- в от выпуска																	
Ворссунсалми в 250 м на ю-з от выпуска																	

Начальник уч-а  
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.