

**ОТЧЕТ**  
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

за февраль 2018 года

общее количество стоков за месяц

4,3

тыс, м<sup>3</sup>

Точка отбора проб	Содержание мг/л																
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	рН	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по Р)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АПВ	Нефте прод.	Железо общее	Железо раств.	Прозрачность мм	Раствор. O <sub>2</sub>
Поступающие сточные воды	289,0	124,7	181,0	470,0	7,7	45,6	1,1	0,09	3,6	39,3	38,6	0,980	0,840	1,0	0,7	5	-
Биологически очищенные сточные воды	264,0	8,0	9,6	64,0	7,5	13,2	22,1	0,05	0,9	27,6	36,5	0,047	0,042	0,4	0,3	90	7,5
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков																	
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков																	

Начальник уч-а  
водоотведения

  
Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории

  
Павловская И.Е.