

**ОТЧЕТ**  
**о работе канализационных очистных сооружений г. Сортавала**  
**за февраль 2018 года**  
**общее количество стоков за месяц** 87,4 **тыс, м3**

Точка отбора проб	Содержание мг/л																
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АПав	Нефте прод.	Железо общее	Железо раств.	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	274,0	116,5	179,2	425,0	7,2	44,5	0,8	0,04	3,5	48,2	42,2	1,280	0,630	1,6	1,3	8	-
Биологически очищенные сточные воды	250,0	4,8	8,5	52,5	6,7	0,67	28,9	0,11	0,7	46,9	40,4	0,038	0,024	0,5	0,4	153	6,5
Ворссунсалми в 250 м на с- в от выпуска																	
Ворссунсалми в 250 м на ю-з от выпуска																	

Начальник уч-а  
водоотведения

  
Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории

  
Павловская И.Е.