

**ОТЧЕТ**  
**о работе канализационных очистных сооружений п. Заозерный**  
за февраль 2018 года  
общее количество стоков за месяц 3,5 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л																
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по Р)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Железо раств.	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	425	135,7	206,4	480,0	7,7	41,2	2,0	0,14	3,5	-	-	0,82	0,35	1,9	1,3	10	-
Механически очищенные сточные воды	292,0	17,7	95,2	235,0	7,2	15,6	1,2	0,07	1,9	48,3	31,7	0,31	0,13	1,6	1,1	60	-
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на с-в от выпуска																	
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на ю-з от выпуска																	

Начальник уч-а  
водоотведения

  
Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории

  
Павловская И.Е.