


ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи
за март 2018 года
общее количество стоков за месяц 4,4 **тыс, м3**

Точка отбора проб	Содержание мг/л																
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Железо раств.	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	297,0	128,5	206,2	485,0	7,7	41,3	0,6	0,05	3,4	40,9	40,4	0,64	0,61	1,2	0,9	5	-
Биологически очищенные сточные воды	268,5	7,5	9,8	72,0	7,5	15,7	26,3	0,06	1,1	36,2	37,8	0,048	0,036	0,5	0,4	120	7,2
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков																	
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков																	

Начальник уч-а
водоотведения

 Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.