

ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Заозерный

за март 2018 года

общее количество стоков за месяц 3,6 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л																
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	рН	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по Р)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Железо раств.	Прозрачность мм	Раствор. O ₂
Поступающие сточные воды	376,0	136,1	200,2	520,0	7,7	39,3	1,4	0,03	3,3	-	-	0,98	0,42	2,1	1,8	10	-
Механически очищенные сточные воды	297,5	19,8	100,8	255,0	7,30	16,1	1,0	0,02	1,7	49,6	30,7	0,36	0,16	1,5	1,1	70	-
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на с-в от выпуска																	
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на ю-з от выпуска																	

Начальник уч-а
водоотведения

 Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.