

ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

за апрель 2018 года


общее количество стоков за месяц

4,8

тыс, м3

| Точка отбора проб | Содержание мг/л | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-----|---|---|---|----------------|-------------|------------|-------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| | Сухой остаток | Взвешен. вещества | БПК5 | ХПК | pH | Аммоний-ионы NH ₄ ⁺ | Нитрат-ион NO ₃ ⁻ | Нитрит-ион NO ₂ ⁻ | Фосфаты (по Р) | Сульфат-ион | Хлорид-ион | АСПАВ | Нефте прод. | Железо общее | Прозрачность мм | Раствор. O2 |
| Поступающие сточные воды | 295,5 | 114,0 | 178,5 | 420,0 | 7,4 | 14,4 | 6,1 | 0,22 | 2,3 | 37,1 | 37,9 | 0,320 | 0,340 | 1,3 | 9 | - |
| Биологически очищенные сточные воды | 268,0 | 7,4 | 9,6 | 66,0 | 7,4 | 5,3 | 7,0 | 0,06 | 0,9 | 35,4 | 34,2 | 0,036 | 0,026 | 0,8 | 104 | 8,8 |
| Савайн-йоки 250 м выше выпуска стоков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник уч-а
водоотведения


Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории


Павловская И.Е.