

**ОТЧЕТ**  
о работе канализационных очистных сооружений п. Заозерный

за апрель 2018 года


общее количество стоков за месяц

4,0


тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	364,0	106,8	117,5	270,0	7,3	16,9	3,3	0,22	2,1	-	-	0,31	0,31	1,7	10	-
Механически очищенные сточные воды	284,0	15,4	73,8	180,0	7,3	12,4	2,8	0,18	1,6	38,5	19,3	0,12	0,09	1,2	81	-
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на с-в от выпуска																
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на ю-з от выпуска																

Начальник уч-а  
водоотведения

 Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.