


ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

май 2018 года

общее количество стоков за месяц 4,5 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	рН	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по Р)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	278,0	129,8	191,1	490,0	7,3	39,9	0,8	0,03	3,6	39,5	39,3	1,2	0,68	1,4	10	-
Биологически очищенные сточные воды	254,0	8,0	10,1	78,0	7,5	14,8	19,6	0,08	1,2	37,2	37,1	0,068	0,032	0,4	104	6,1
Савайн-йоки 250 м выше выпуска стоков	75,0	4,6	3,9	50,0	6,7	0,9	1,2	0,02	0,06	8,1	1,4	0,03	0,012	1,5	90	11,9
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков	73,0	4,3	3,5	44,0	6,6	1,1	1,6	0,03	0,09	7,9	1,4	0,03	0,011	1,3	100	11,8

Начальник уч-ка
водоотведения


Лифановас А.Ф.

Начальник лаборатории


Павловская И.Е.