


ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

июнь 2018 года

общее количество стоков за месяц 4,0 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	266,0	107,7	210,6	540,0	7,7	47,7	0,9	0,02	3,9	36,3	38,1	1,12	0,56	1,2	10	-
Биологически очищенные сточные воды	243,0	7,8	10,7	82,5	7,6	16,1	18,4	0,08	1,4	33,2	37,0	0,074	0,03	0,5	100	6,8
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков																
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков																

Начальник уч-а
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.