

**ОТЧЕТ**  
**о работе канализационных очистных сооружений г. Сортавала**  
за июнь 2018 года  
общее количество стоков за месяц 94 2 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по Р)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	292,5	131,8	214,5	525,0	7,2	44,1	0,7	0,03	3,8	50,5	45,6	1,620	0,680	1,4	6	-
Биологически очищенные сточные воды	269,0	4,7	7,3	49,5	7,0	0,67	29,6	0,08	0,7	49,7	45,2	0,036	0,029	0,3	156	6,3
Ворссунсалми в 250 м на с- в от выпуска																
Ворссунсалми в 250 м на ю-з от выпуска																

Начальник уч-а  
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.