

ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

июль 2018 года

общее количество стоков за месяц

3,9

тыс, м³

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O ₂
Поступающие сточные воды	248,5	125,8	178,5	430,0	7,9	34,4	0,7	0,02	3,3	38,6	37,1	0,860	0,480	1,4	6	-
Биологически очищенные сточные воды	224,0	6,8	9,6	71,0	7,7	13,3	16,4	0,06	1,3	36,3	32,4	0,063	0,035	0,4	115	7,2
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков	92,0	3,5	3,1	52,0	7,2	0,7	1,0	0,01	0,05	6,1	3,2	0,028	0,011	1,9	90	6,5
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков	94,5	3,9	3,3	52,0	7,1	0,6	0,8	0,02	0,05	4,9	3,2	0,025	0,011	1,7	80	6,9

Начальник уч-а водоотведения

Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

Пав- Павловская И.Е.