

ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Заозерный

июль 2018 года

общее количество стоков за месяц

3,4.

тыс, м³

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O ₂
Поступающие сточные воды	368,0	148,4	188,0	470,0	7,5	39,2	1,1	0,02	3,6	-	-	0,79	0,36	2,0	6	-
Механически очищенные сточные воды	303,0	21,7	83,0	210,0	7,1	18,2	0,8	0,02	2,5	39,2	27,4	0,42	0,12	1,5	54	-
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на с-в от выпуска																
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на ю-з от выпуска																

Начальник уч-а
водоотведения


Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории


Павловская И.Е.