

ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

октябрь 2018 года

общее количество стоков за месяц

4,1

тыс, м³

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по Р)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O ₂
Поступающие сточные воды	306,0	129,9	206,6	510,0	7,5	45,0	0,7	0,02	3,6	46,3	40,8	0,960	0,35	1,3	6	-
Биологически очищенные сточные воды	271,0	6,2	9,5	68,0	7,7	14,6	19,6	0,07	1,2	38,0	39,3	0,072	0,021	0,4	133	8
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков	107,0	3,0	2,8	45,0	6,6	0,4	0,8	0,02	0,04	5,4	2,6	0,026	0,012	1,4	80	9,5
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков	103,0	3,2	2,9	45,0	6,6	0,5	0,7	0,02	0,05	5,8	3,2	0,024	0,012	1,3	80	9,6

Нач. участка
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.