


ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений г. Сортавала
за октябрь 2018 года
общее количество стоков за месяц 108,7 **тыс, м3**

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	289,0	105,0	166,5	402,0	7,3	30,4	0,7	0,03	2,6	45,8	40,3	1,180	0,480	1,8	13	-
Биологически очищенные сточные воды	249,0	4,6	7,1	49,2	7,2	0,41	27,5	0,03	0,7	42,8	38,5	0,040	0,024	0,3	155	6,8
Ворссунсалми в 250 м на с- в от выпуска	77,0	1,3	1,1	24,0	7,2	0,3	1,0	< 0,02	0,02	5,9	4,3	0,020	0,020	0,3	150	8,7
Ворссунсалми в 250 м на ю-з от выпуска	74,0	1,6	1,4	25,0	7,2	0,3	1,1	0,02	0,020	7,0	3,6	0,022	0,023	0,3	150	8,7

Нач. участка
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.