


ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Заозерный

октябрь 2018 года

общее количество стоков за месяц 3,7 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O ₂
Поступающие сточные воды	359,0	132,2	193,2	460,0	7,5	36,3	0,7	0,05	3,5	-	-	0,86	0,51	2,0	8	-
Механически очищенные сточные воды	304,5	16,7	78,1	188,0	7,3	17,0	0,8	0,07	2,3	35,3	32,4	0,43	0,15	1,6	61	-
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на с-в от выпуска	84,5	2,0	1,9	33,0	6,8	0,60	0,8	0,03	0,02	6,2	3,0	0,021	0,020	0,6	120	8,1
Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на ю-з от выпуска	81,0	1,8	1,8	33,0	6,9	0,70	0,9	0,03	0,02	5,8	3,0	0,020	0,018	0,6	120	8,9

Нач. участка
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.