

ОТЧЕТ
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

ноябрь 2018 года

общее количество стоков за месяц

3,9

тыс, м³

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH ₄ ⁺	Нитрат-ион NO ₃ ⁻	Нитрит-ион NO ₂ ⁻	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O ₂
Поступающие сточные воды	291,5	114,2	157,7	380,0	7,5	41,6	0,9	0,03	4,1	34,2	42,4	0,63	0,29	1,1	15	-
Биологически очищенные сточные воды	253,0	6,2	9,8	72,0	7,7	17,7	16,3	0,11	1,4	31,6	37,1	0,041	0,03	0,3	121	8,3
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков																
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков																

Нач. участка
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.