

**ОТЧЕТ**  
**о работе канализационных очистных сооружений г. Сортавала**  
за ноябрь 2018 года  
общее количество стоков за месяц 86,1 тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	321,0	129,9	186,2	446,3	7,2	41,3	0,6	0,02	3,6	35,1	41,5	1,260	0,72	1,5	13	-
Биологически очищенные сточные воды	295,0	5,2	8,3	57,3	7,0	0,51	29,5	0,03	0,7	31,1	40,2	0,044	0,027	0,2	159	6,1
Ворссунсалми в 250 м на с- в от выпуска																
Ворссунсалми в 250 м на ю-з от выпуска																

Нач. участка  
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.