

**ОТЧЕТ**  
о работе канализационных очистных сооружений п. Заозерный

ноябрь 2018 года

общее количество стоков за месяц

3,4

тыс, м<sup>3</sup>

| Точка отбора проб                                       | Содержание мг/л |                   |       |       |     |   |   |   |                |             |            |      |             |              |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------|-------|-------|-----|---|---|---|----------------|-------------|------------|------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|   | Сухой остаток   | Взвешен. вещества | БПК5  | ХПК   | рН  | Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | Фосфаты (по Р) | Сульфат-ион | Хлорид-ион | АПAB | Нефте прод. | Железо общее | Прозрачность мм | Раствор. O <sub>2</sub> |
| Поступающие сточные воды                                | 383,0           | 163,3             | 210,6 | 520,0 | 7,2 | 41,9                                      | 0,5                                     | 0,08                                    | 3,8            | -           | -          | 0,99 | 0,41        | 2,2          | 6               | -                       |
| Механически очищенные сточные воды                      | 319,0           | 27,1              | 48,8  | 116,0 | 7,3 | 21,6                                      | 0,7                                     | 0,09                                    | 2,4            | 35,4        | 30,0       | 0,58 | 0,17        | 1,8          | 56              | -                       |
| Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на с-в от выпуска |                 |                   |       |       |     |   |   |   |                |             |            |      |             |              |                 |                         |
| Водоем-приемник стоков в радиусе 250м на ю-з от выпуска |                 |                   |       |       |     |   |   |   |                |             |            |      |             |              |                 |                         |

Нач. участка  
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.